

安全衛生作業シート

ユニット	電気空気圧制御 1（リレー制御）	分類番号	MU301-0101-2
作業内容	安全衛生作業のポイント		
配管作業	<ul style="list-style-type: none">・チューブが継手に差し込まれているか確認すること。・配管忘れがないかを確認し、エアールを入れること。		
災害事例： <ul style="list-style-type: none">・シリンダの前に手を置いたままエアールを入れたため、シリンダが動作し、手をはさんだ。・継手にチューブが十分に差し込まれていない状態でエアールを入れたため、チューブがはずれ、目にあたった。			