安全衛生作業シート

ユニット	低圧電気の取扱い	分類番号	EU701-0010-1
作業内容	安全衛生作業のポイント		
電気測定	・回路計による電圧測定時に、感電防止のためテスト棒先端の金属部分には触れないこと。 ・絶縁抵抗計を使用するときは、当該電路の電源を「切」にすること。 ・絶縁抵抗計は、測定時にテスト棒先端には高電圧が発生するので、触れないこと。 ・検電器を使用するときは、検電回路が高圧か低圧かを確認し、該当するものを使用すること。		
模擬配電盤作業	・模擬実習盤の電源回路に電源投入する際には、感電防止用の漏電遮断器を使用すること。		

災害事例：