

下記の安全衛生作業シートを追加してください。

安全衛生作業シート

ユニット	空冷式エアコン	分類番号	HU401-0060-1
作業内容	安全衛生作業のポイント		
高所作業	<ul style="list-style-type: none">・高い場所での作業には、脚立を使用すること・脚立を不安定な状態で使用しないこと。・脚立の上で不安定な作業姿勢をとらないこと。・高い場所から飛び降りないこと。		
電気ドリル作業	<ul style="list-style-type: none">・手袋はつけないこと。・チャック及びドリルにごみ等の付着がないことを確認すること。・ドリルの刃を取り付けるときは、チャックを固く締めること。・心ぶれがないことを確認すること。		
エアパージ作業	<ul style="list-style-type: none">・地球環境保護の観点から、エアパージは必ず真空ポンプにて行うこと。		
冷媒充填作業および回収作業	<ul style="list-style-type: none">・冷媒充填後のチャージホースを外すときに冷媒が液の状態が残っていることがあるので、保護具の着用を必ずすること。		
配管作業	<ul style="list-style-type: none">・冷媒配管の接合及び取外しときは、銅管端面などで切り傷を負わないように、保護具（軍手など）を着用して作業を行うこと。		
配線作業および配線取外し作業	<ul style="list-style-type: none">・配線作業および配線取外し作業のときは電源が切れていることを確認すること。・配線の絶縁被覆に破損部分がないことを確認すること。		
災害事例：			
<ul style="list-style-type: none">・脚立の足場が安定していなかったため、脚立から落下し、捻挫した。・脚立から飛び降りて、足首を痛めた。・冷媒液が皮膚にかかり軽い凍傷になった。・銅管の切断後、バリで手を切った。・配線取外し作業のときに、電源が切れていることを確認することを忘れたため、連絡電線をペンチで切断したところ感電した。			